

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

NMV 59-25 - Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Đakovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Podaci o naručitelju

Naziv: **OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

Nacionalni reg. broj: **10383308860**

Adresa: **Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Đakovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole**

Evidencijski broj nabave: **NMV 59-25**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **2.721.472,00 EUR**

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **26.11.2025**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **02.12.2025**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Na pojedinim mjestima u troškovniku se navodi $t = 15 \text{ cm}$, $t = 10 \text{ cm}$...

Ukoliko se misli na debljinu d (pretpostavka engl. t *thickness*), ipak troškovnik treba biti na hrvatskom jeziku; ispraviti nevedeno.

1.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

1.2. Obrazloženje

Mislilo se na d (debljinu) što će se ispraviti u troškovniku.

2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

12.GIPSKARTONSKI RADOVI

12.3. Vatrootporna gipskartonska pregrada, t=10 cm - REI90....

-navodi se debljina 10 cm i debljina 15 cm? uskladiti stavku troškovnika

2.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

2.2. Obrazloženje

Debljina je 10 cm što će se ispraviti u troškovniku.