

I Z V J E Š Ć E
O KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA

1. Ime i prezime i strukovni naziv revidenta
PERO ŠARUŠIĆ dipl.ing.građ. ovlašteni revident,
Rješenje od 22. svibnja 2020., KLASA: UP/I-370-01/20-01/86, URBROJ: 500-03-20-2
Redni broj upisa u Razred revidenata: 86
2. Predmet kontrole: Mehanička otpornost i stabilnost nosive betonske i zidane konstrukcije
Naziv građevine odnosno njezinog dijela:
**REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE IVANOVCI
PETRA PRERADOVIĆA 55, 31227 IVANOVCI
k.č.br. 241/1, k.o. IVANOVCI**
3. Naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresa investitora
**OŠ LADIMIREVCI
OIB: 35057368189
ĐUKE MARIČIĆA-MUNJE 21
31550 LADIMIREVCI**
4. Podaci o fizičkoj odnosno pravnoj osobi koja je izradila projekt te ima projektanta odnosno glavnog projektanta
**Ured ovlaštene inženjerke građevinarstva Monika Sukačić
Vratnička ulica 18, 31000 Osijek
Projektant: Monika Sukačić, mag.ing.aedif., G6370
Glavni projektant: Dario Hrastović, dipl.ing.stroj., S1554**
5. Popis kontroliranih dijelova glavnog projekta
**GLAVNI PROJEKT
MAPA 2: GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE**
koji je izradio Ured ovlaštene inženjerke građevinarstva Monika Sukačić iz Osijeka
u lipnju 2025. god.
pod oznakom mape: MS-02-25
6. Popis propisa čija je primjena kontrolirana
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)
HRN EN 1990:2011
HRN EN 1991-1-1:2012
HRN EN 1992-1-1:2013/A1:2015
HRN EN 1993-1-1:2014
HRN EN 1995-1-1:2013
HRN EN 1996-1-1:2012
HRN EN 1997-1:2012
HRN EN 1998-1:2011
7. Izjava revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima u odnosu na ispunjenje temeljnih zahtjevamehaničke otpornosti i stabilnosti i očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljanu kontrolu iz poglavlja III pravilnika za kontrolu projekata
- 7.1. Glavni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i posebnim propisima u odnosu na bitne zahtjeve za građevinu, glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, te može poslužiti za daljnju razradu, tj. izradu izvedbene dokumentacije.

- 7.2. Očitovanje po svim točkama sadržaja za obavljenju kontrolu iz poglavlja III Pravilnika o kontroli projekata (NN br. 32/201, 72/20, 90/23)
1. POTPUNOST PROJEKTA:
Zadovoljavajuća
 2. KONCEPCIJA KONSTRUKCIJE GLEDE STABILNOSTI:
Zadovoljavajuća
 3. ISPRAVNOST ODABIRA METODE PRORAČUNA:
Ispravna
 4. ISPRAVNOST ODABIRA OPTEREĆENJA U PRORAČUNIMA:
Ispravna
 5. POTPUNOST PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU KOJA SU UZETA U PRORAČUN:
Zadovoljavajuća
 6. DIMENZIONIRANJE KONSTRUKCIJE I NJEZINIH DIJELOVA:
Dostavno provedeno
 7. RAČUNSKA TOČNOST PROVEDENOG PRORAČUNA:
Zadovoljavajuća
 8. PRORAČUN VELIČINE POMAKA KOJI MOGU NASTATI USLJED PREDVIDIVIH DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJU I TEMELJNO TLO:
Zadovoljava.
 9. UTJECAJ NA SUSJEDNE GRAĐEVINE:
Ne postoji. Predviđenom detekcijom dubine temelja susjedne građevine te kampadnim izvođenjem u svrhu prilagodbe s dubinom temelja susjedne građevine eliminirat će se utjecaj na susjednu građevinu.
 10. PRIMJENA TEHNIČKIH PROPISA:
Zadovoljava
 11. ISPRAVNOST KONCEPCIJE TEMELJENJA S OBZIROM NA OBILJEŽJA I NOSIVOST TEMELJNOG TLA:
Ispravna. Vidi točku 12.
 12. DOSTATNOST ISPITIVANJA TEMELJNOG TLA:
Prije početka radova potrebno je prihvatljivom metodom utvrditi karakteristike temeljnog tla, te usporediti s pretpostavljenim karakteristikama i poduzeti eventualno potrebne mjere oko uvjeta temeljenja.
 8. Zahtjev za dodatne kontrole u određenoj fazi građenja
Nema dodatnih zahtjeva za kontrolu.
 9. Svrstavanje konstrukcije u tehničko područje prema članku 2. stavku 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
1. Višestruko statički neodređena konstrukcija
 10. Datum i broj izvješća te potpis i pečat revidenta
Broj izvješća: 146/2025
Datum: 11.06.2025. god.

Pero

Šarušić

Digitally signed
by Pero Šarušić
Date: 2025.06.11
12:11:57 +02'00'